

MST IZS – Zahtevnost objektov z vidika požarne varnosti

V vezi priprave **Uredbe o razvrščanju objektov** podajamo z **vidika požarne varnosti** sledeče predloge glede na CC SI klasifikacijo:

Razvrstitev objektov po skupinah (skladno s CC-SII)	manj zahtevni objekti (izdeluje se ZPV)	zahtevni objekti – PZ objekti (izdeluje se ŠPV, pooblastilo IZS TP za zahtevne objekte)
11211 – Večstanovanjske stavbe	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Stavbe z več kot 10 stanovanji
11222 – stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 113 – stanovanjske stavbe za posebne namene 1264 – stavbe za zdravstvo	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 10 oskrbovancev oz. bolnikov Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 600 400 m ²
12111 – hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 400 30 ljudi
1212 – druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 400 30 ljudi
122 – upravne in pisarniške stavbe	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 400 60 ljudi Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 1000 400 m ² Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 47 11 m in več Večetažne stavbe etažnosti največ K1+P+N2
12112 – gostilne, restavracije in točilnice 123 – trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1241 – postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 1261 – stavbe za kulturo in razvedrilo 1265 – športne dvorane 1272 – stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Pritlične stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 4000 400 m ² Večetažne stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 2000 800 m ² Stavbe, v kateri se lahko hkrati zadržuje več kot 400 60 ljudi Stavbe, kjer višina tal zadnje etaže (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 47 11 m in več Bencinski servisi s kapaciteto rezervoarjev več kot 400 15 m ³
1242 – garažne stavbe	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Kletne garaže, s skupno parkirno površino več kot 600 350 m ² Pritlične in nadstropne garaže ter pokrita parkirišča, s skupno parkirno površino več kot 2000 1000 m ²
125 – industrijske stavbe in skladišča 12712 – stavbe za rejo živali 12714 – druge nestanovanjske kmetijske stavbe	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Stavbe s proizvodnjo in uporabo zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo, z letno zmogljivostjo več kot 400 100 m ³ oziroma ton Skladišča zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih plinov, oksidantov ali snovi, ki lahko eksplodirajo z zmogljivostjo več kot 2000 100 m ³ oziroma ton Stavbe za proizvodnjo in uporabo dizelskega goriva in ELKO z letno zmogljivostjo več kot 3000 200 m ³ Skladišča dizelskega goriva in ELKO z zmogljivostjo več kot 20.000 100 m ³ Skladišča z bruto tlorisno površino več kot 1000 400 m ² Visoko regalna skladišča z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 500 100 m ² Industrijske stavbe oziroma stavbe za rejo živali z bruto tlorisno površino več kot 1000 400 m ²
1262 – muzeji in knjižnice	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kot 100 m ²
1263 – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	Stavbe, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Stavbe, v katerih se lahko hkrati izobražuje/usposablja 100 in več učencev/slušateljev Stavbe za vzgojno varstveno dejavnost z več kot 50 otroki Stavbe, v katerih se lahko hkrati izobražuje ali usposablja več kot 50 otrok s posebnimi potrebami
1274 – druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje	Objekti, ki ne dosejajo kateregakoli merila PZ objekti	Stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kot 60 ljudi. Stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov večjo od 400 m². Stavbe, kjer višina najvišje točke slemena (merjeno od nivoja okoliškega terena) znaša 11 m in več. Stavbe, za katere ni treba izdelati študije požarne varnosti

MST IZS – Zahtevnost objektov z vidika požarne varnosti

2142 – predori in podhodi	Objekti, ki ne dosegajo kateregakoli merila PZ objekti	<ul style="list-style-type: none">• cestni in železniški predori dolžine 300 m in več
2211 – naftovodi in prenosni plinovodi	Objekti, ki ne dosegajo kateregakoli merila PZ objekti	<ul style="list-style-type: none">• naftovodi• plinovodi, če je delovni tlak višji od 1 bar
2214 – prenosni elektroenergetski vodi	Objekti, ki ne dosegajo kateregakoli merila PZ objekti	<ul style="list-style-type: none">• razdelilne transformatorske postaje primarne napetosti več kot 10 kV
230 – kompleksni industrijski objekti	Objekti, ki ne dosegajo kateregakoli merila PZ objekti	<ul style="list-style-type: none">• objekti kemične industrije• energetske objekti z močjo več kot 1 MW• objekti za pridobivanje in uporabo jedrskih ali radioaktivnih snovi
241 – objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas	Objekti, ki ne dosegajo kateregakoli merila PZ objekti	<ul style="list-style-type: none">• objekti, ki sprejmejo 100 obiskovalcev ali več• marine z več kot 100 privezi

Za MST IZS zbral in uredil:
mag. Aleš Glavnik

Uporabljene kratice:

PV – požarna varnost

ŠPV – Študija požarne varnosti

ZPV – Zasnova požarne varnosti