



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 22
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

g. Gregor Kušar

gregor.kusar@komplast.si

Številka: 35101-714/2019/2

Datum: 9. 9. 2019

Zadeva: **Uporaba 7. in 8. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah**

Spoštovani,

Na ministrstvo ste naslovili elektronsko pošto, v kateri sprašujete, ali se lahko pooblaščen inženir pri enem gradbenem dovoljenju sklicuje v načrtu požarne varnosti na oba člena; za garažo 8. člen in za nadzemni del po 7. členu.«

V 7. in 8. členu Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ) je določena domneva o skladnosti z zahtevami iz 3. do 6. člena omenjenega pravilnika. Če projektant uporabi priporočen način, tj. tehnično smernico za graditev TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, se šteje, da so zahteve 3. do 6. člena pravilnika izpolnjene (7. člen). Če pa projektant uporabi pot, ki jo določa 8. člen, gre po poti uporabe zadnjega stanja gradbene tehnike. Dokazovanje, da je pri tem dosegel vsaj enako stopnjo varnosti pred požarom, je na strani projektanta.

Gradbeno dovoljenje se lahko izda za en ali več objektov, gre za odločitev investitorja oziroma vlagatelja. Pri tem veljajo določbe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), da se razvršča in torej tudi dovoljuje en ali več samostojnih objektov. Definicija »samostojnega objekta« je določena v poglavju 0.4 tehnične smernice za graditev TSG-V-006 Razvrščanje objektov kot objekt, ki je konstrukcijsko in funkcionalno samostojen. Praktično to pomeni, da lahko objekt funkcionira sam.

Če sta torej garaža in nadzemni del tako zasnovana, da je vsak od njiju samostojen objekt in ju bo mogoče uporabljati neodvisno en od drugega (vsak lahko dobi samostojno uporabno dovoljenje), gre za dva objekta in se ju lahko projektira samostojno. Pri tem je seveda treba upoštevati njun medsebojni vpliv na požarno varnost in druge bistvene zahteve. Če pa sta »objekta« med seboj konstrukcijsko in funkcionalno povezana (en brez drugega ne stoji ali ga ni

mogoče uporabljati), gre za en objekt. V tem primeru se sme projektirati samo po 7. členu ali samo po 8. členu pravilnika, ker velja pojasnilo iz točke 0.1.3 TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah, ki določa: »Pri tem je treba izhajati iz dejstva, da so ukrepi varstva pred požarom praviloma med seboj povezani in njihovega končnega učinka ni mogoče obravnavati izključno na podlagi analize vsakega ukrepa posebej, torej brez upoštevanja rezultatov celotnega izbranega koncepta varstva pred požarom. Zato mora pooblaščen arhitekt ali pooblaščen inženir pri izbiri ukrepov po tej tehnični smernici in njihovem kombiniranju z ukrepi, navedenimi v različnih referenčnih (podpornih) dokumentih, vedno poskrbeti za njihovo usklajenost.«.

Lep pozdrav!

Saša Galonja,
vodja Sektorja za graditev