



Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana

gp.mop@gov.si

Naš znak: 0040-0027/2019 -1
Datum: 5.9.2019

Zadeva: Pripombe na Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

Spoštovani,

pošiljamo pripombo na Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, ki je v javni obravnavi do 5. septembra 2019.

13. člen, ki se v predlogu Pravilnika glasi:

Notranje površine prostorov, ki so pri redni uporabi izpostavljene močenju z vodo, morajo biti iz materialov, odpornih proti vodi. Če material teh površin prepušča vodo, je treba z ustrezno vodoneprepustno plastjo preprečiti prodiranje vlage do materialov ali delov gradbenih konstrukcij, ki bi jih vlaga lahko poškodovala, oziroma do sosednjih prostorov.

Se dopolni z naslednjim končnim stavkom:

Morebitni prehodi instalacij skozi talno finalno oblogo v teh prostorih morajo biti izvedeni z vodotesno uvodnico, ki sega najmanj 1 cm nad izgotovljen pod, njen stik s finalno oblogo pa mora biti izveden vodotesno.

Z lepimi pozdravi,

Predsednik UO MSS
Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str., lr.

Generalna sekretarka IZS
mag. Barbara Škraba Flis

V vednost:

- Aleš Prijon, državni sekretar za področje prostora, MOP
- Luka Ivanič, vodja službe za sistem okolja in prostora, MOP
- Barbara Radovan, generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP
- Saša Galonja, vodja sektorja za graditev, MOP