



Obvestilo o uporabi strelovodne zaščite po francoskem standardu

Na 9. sestanku tehničnega komiteja n.81X: CENELEC -Zaščita pred strelo v Bruslju, 2. septembra 2009, v prostorih CEN/CENELECA, so bili med drugim tehničnim delom, glede problematike skladnosti Francoskega standarda NF C 17-102 s standardi CENELECA, skupine TC 81 X, po široki razpravi udeležencev, z glasovanjem delegatov, dokončno sprejeti odgovori na naslednja tri bistvena vprašanja:

Vprašanje 1: Ali je namen standarda NF C 17-102 istosmiselen kot namen standardov IEC 62305?

Odgovor :**DA** (glasovanje-8 držav za ta odgovor in tri proti).

Vprašanje 2: Ali so zahteve standarda NF C 17-102 v nasprotju z zahtevami IEC 62305?

Odgovor: **DA** (glasovanje -9 držav za ta odgovor in 3 proti).

Vprašanje 3: Ali je NF C 17-102 produktni standard?

Odgovor: **NE** (glasovanje-8 držav za ta odgovor in tri proti).

Tc 81 se zaveda napredka in novih raziskovanj na tem področju,toda **dokler te tehnologije ne bodo sprejete v mednarodnih znanstvenih krogih (kot je npr: CIGRE) je veljavno mnenje principov TC81 znotraj IEC 62305, ki so sprejeti.**

O posledicah odstopanja od veljavnih standardov TC 81 oz. 62305 in o moralni, materialni ter kazenski odgovornosti na tem sestanku ni bilo razprave.

Lepo pozdravljeni!

Mag. Boris Žitnik