



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzr@urszr.si

www.sos112.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 3A5E1005
Potek veljavnosti: 01.02.2016
Čas: pooppisa: 24.07.2013 18:11

Številka: 8450-45/2013-9 - DGZR
Datum: 24.07.2013

Zadeva: Redno vzdrževanje avtomatskih vrat na evakuacijski poti povezanih s sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami nam je dne 27.6.2013 odstopil v reševanje vaše e-sporočilo, ki ste ga dne 10.5.2013 naslovili nanje in v katerem ste navedli: »Iz prakse je razvidno, da se avtomatska vrata, ki spadajo pod APZ, ne vzdržujejo skladno z Zakonom o varstvu pred požarom. A je razlog za to, da pooblaščen pregledniki niso informirani kaj vse morajo pregledati? Kako bi lahko to uredili, da bi pooblaščen pregledniki v najlažjem in najkrajšem času ugotovili, ali so takšna vrata redno vzdrževana?«

Po preučitvi navedenega vam podajamo naslednji odgovor:

Kot ste sami navedli, je v skladu z 2. odstavkom 2. člena Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07 in 102/09 - spremembe in dopolnitve) (v nadaljevanju: pravilnik) lahko sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka *tudi krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov zapožarno zaščito (požarna vrata, vrata na izhodih, deblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave)* ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito, črpalne postaje, namenjene za gašenje ali hlajenje z vodo in druge naprave.

Z ozirom na takšno določilo je po našem mnenju potrebno na predpisane zahteve glede vzdrževanja in servisiranja avtomatskih vrat na evakuacijskih poteh (tudi na mejah požarnih sektorjev) gledati širše. Lastnik ali uporabnik objekta, v katerem so vgrajena takšna vrata, mora namreč v skladu s 35. členom Zakona o varstvu pred požarom v požarnem redu in njegovih obveznih prilogah opredeliti način izvajanja ukrepov, med katerimi so tudi kontrole, vzdrževanje in servisiranje ter pregledovanje avtomatskih vrat na evakuacijskih poteh oziroma mejah požarnih sektorjev. Kontrolni list in evidenčni list o rednem vzdrževanju, pregledih in preizkusih, sta obvezni prilogi požarnega reda.

Kontrole, vzdrževanja in servisi se morajo izvajati v skladu z navodili proizvajalca. Kadar so avtomatska vrata na evakuacijski poti vgrajena v skladu z zahtevami nemške vzorčne smernice o požarnovarnostnih tehničnih zahtevah za avtomatska drsna vrata na evakuacijskih poteh (MAutSchR), je takšna zahteva določena že v 6. točki te smernice (na katero se sklicuje tudi tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah).

Zato, da bomo zagotovili, da se bodo takšna vrata ustrezno vzdrževala, je torej potrebno poskrbeti, da se bodo pri vseh vrstah nadzorov (ne samo pri pregledih in preizkusih s strani preglednikov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite) zraven navodil proizvajalce o uporabi

in vzdrževanju takšnih vrat ustrezno pregledale vsebine požarnih redov ter njihovih obveznih prilog - kontrolnih in evidenčnih listov.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Aleksander Špec
podsekretar

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:

- naslovníku, po e-pošti na naslov [REDACTED]
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v vednost, po e-pošti na naslov irsvndn@mors.si.